



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.4.2026
Rypin, 23 czerwca 2026 r.

**Przedsiębiorstwo Komunalne
„KOMES” Sp. z o. o.
ul. E. Orzeszkowej 4
87-500 Rypin**

Stwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie dotyczące przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Rypinie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), biorąc pod uwagę n/w sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody:

Data pobrania próbki wody	Nr próbki	Miejsce pobrania próbki wody	Zakres badań	Uwagi
	Numer sprawozdania z badań			
26.05.2026 r.	3973/26 2601/26/W	Punkt monitoringowy sieć - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Sportowa 41 - skrzynka poboru prób wody na przyłączy wodociągowym	Kontrola wewnętrzna - parametry grupy A (dodatkowo żelazo i mangan)	Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o. o. ul. E Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin.
26.05.2026 r.	3972/26 2600/26/W	Punkt monitoringowa sieć - Budynek mieszkalny ul. Koszarowa 3 - skrzynka poboru prób wody na przyłączy wodociągowym	Kontrola wewnętrzna - parametry grupy A (dodatkowo żelazo i mangan)	
26.05.2026 r.	3967/26 2595/26/W	Punkt monitoringowy sieć - Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Młyńska 12 - skrzynka poboru prób wody na przyłączy wodociągowym	Kontrola wewnętrzna - parametry grupy B (mikrobiologia, fizykochemia)	

26.05.2026 r.	3971/26 2599/26/W	Punkt monitoringowy - Szkoła Podstawowa Nr. 1 ul. 3 Maja 3 – skrzynka poboru prób wody na przyłączy wodociągowym	Kontrola wewnętrzna parametry grupy A (dodatkowo żelazo i mangan)	Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o. o. ul. E Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin.
26.05.2026 r.	3970/26 2598/26/W	Punkt monitoringowy sieć – Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 17 - skrzynka poboru prób wody na przyłączy wodociągowym	Kontrola wewnętrzna parametry grupy A (dodatkowo żelazo i mangan)	

Badania zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody na zlecenie Gminy Miasta Rypin. Badania wykonane przez MS LAB Sp. z o. o. w Rypinie, ul. Sportowa 22. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów i wskaźników fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych woda z wodociągu publicznego w Rypinie spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i w związku z powyższym woda z w/w urządzenia wodociągowego nadaje się do spożycia przez ludzi.

Beata Grabowska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rypinie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat - elektronicznie
- Od wiadomości:
2. NHŻ – elektronicznie
3. NHD – elektronicznie
4. a/a – elektronicznie

F/PSSE-RY/PO-12/IR-01/01 z dnia 09.01.2026 r.