



Radom 20.01.2022r.

HK.N.4411.12.2022

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2021r.
wydana dla wodociągu publicznego w Jastrzębi

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 52/S; 194; 573/S; 478; SB/59571/06/2021; SB/66130/07/2021; 1158/S; 1253/S; 942; 1796/S; 1176; PB/4895/P/2021; HKL06530/2021; OL-LBW.6210.1255/n.2021; 1235; HKL.9051-1-423/1148/2021 z badań próbek wody pobranych w dniach 19.01.2021; 2.03.2021; 20.04.2021; 7.06.2021; 14.06.2021; 29.06.2021; 20.07.2021; 3.08.2021; 29.09.2021; 19.10.2021; 22.11.2021; 6.12.2021; 20.12.2021 z:

- Urząd Gminy Jastrzębia 119
- przepompownia Kozłów 1C
- studzienka wodomierzowa Wola Owadowska naprzeciwko posesji 27
- studzienka wodomierzowa na terenie PSP Lesiów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził, iż w próbkach wody pobieranej do badań w 2021r. z w/w wodociągu publicznego występowało przekroczenie bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

W odniesieniu do przekroczeń mikrobiologicznych PPIS w Radomiu w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii w celu zapewnienia mieszkańcom ciągłości dostaw wody ocenił stan zanieczyszczenia wody i polecił Gminie Jastrzębia wykonanie natychmiastowych działań naprawczych zmierzających do wyeliminowania w/w przekroczeń. Podjęte działania naprawcze spowodowały poprawę jakości wody w w/w zakresie co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

Otrzymuje:

1. Gmina Jastrzębia
26-631 Jastrzębia 119
2. Wójt Gminy Jastrzębia
26-631 Jastrzębia 119
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu