



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**

Znak sprawy: N.HŚ. 5211.8.2.2025

Toruń, dnia 17.03.2025 r.

Egz. nr

**Wójt Gminy Obrowo
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Dobrzejewice gm. Obrowo w 2024 r.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1,2,3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2024 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu z następujących punktów monitoringowych:

nr 0463PWOD0073 - Dobrzejewice, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0214 - Obrowo, Urząd Gminy, Aleja Lipowa 27,
nr 0463PWOD0683 -Brzozówka, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 38.

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdań z wyników badań, realizowanych przez Urząd Gminy w Obrowie według ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej w następujących punktach monitoringowych:

nr 0463PWOD0073 - Dobrzejewice, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0768 Głogowo, ul. Warszawska 16, 4 Fun Polska Sp. z o.o.,
nr 0463PWOD0769 - Zębowo 59, Szkoła Podstawowa,
nr 0463PWOD0770 - Obrowo, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Dobrzejewice,
gm. Obrowo.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/psse-torun

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: www.gov.pl/psse-torun/klauzula-informacyjna

Uzasadnienie

W ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pobrano do badań laboratoryjnych 3 próbki wody z wodociągu Dobrzejewice, gm. Obrowo w ww. punktach monitoringowych w tym 2 próbki w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

Urząd Gminy w Obrowie, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.), prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu Dobrzejewice, gm. Obrowo w oparciu o sporządzony i uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu harmonogram badań. W ramach monitoringu wewnętrznego do badań laboratoryjnych pobrano i zbadano 18 próbek wody z wodociągu Dobrzejewice, gm. Obrowo z ww. punktów monitoringowych, w tym 4 próbki w zakresie parametrów grupy A, 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B i 13 próbek kontrolnych.

Przeprowadzone badania wykazały, że 2 próby nie odpowiadały wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym, w zakresie manganu, oznaczono przekroczenia w zakresie 86-100 µg/l, przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, jakość wody w ciągu 30 dni, w ww. zakresie uległa poprawie i uzyskano wyniki spełniające wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Pozostałe parametry oznaczone w próbkach wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej nie przekraczały dopuszczalnych wartości, określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, że jakość wody dostarczanej z wodociągu Dobrzejewice, gm. Obrowo po przeprowadzonych działaniach naprawczych w 2024 r., **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza **przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**, dostarczanej w 2024 r. z wodociągu Dobrzejewice, gm. Obrowo.

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
2. aa AK – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. – egz. nr 3
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń