Komunikat nr 80/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie
z dnia 5 listopada 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Nadarzyce, zaopatrującej mieszkańców miejscowości Nadarzyce.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, że przeprowadzone badania wody w strefie zaopatrzenia Nadarzyce wykazały, iż jakość wody odbiega od wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) w zakresie bakterii grupy coli.

Badania laboratoryjne wykazały obecność bakterie grupy coli w ilościach 15 i 16 jtk / 100 ml (wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie stwierdza:
BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych**:** do picia, przygotowywania posiłków, mycia i płukania warzyw oraz owoców, produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością oraz mycia zębów.

Woda bez ograniczeń może być używana do pozostałych celów domowych (kąpieli, prac porządkowych czy spłukiwania toalet).



Dostawca wody został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Halina Godlewska-Sylwestrzak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie
/dokument podpisany elektronicznie/