



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie
z dnia 18 września 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Płaczkowo zaopatrującej miejscowość Płaczkowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań wody w strefie zaopatrzenia w wodę Płaczkowo stwierdzono w 3 punktach **niezgodność z wartością parametryczną wody do spożycia przez ludzi** w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości powyżej 300 jtk/1 ml (wartość parametryczna bez nieprawidłowych zmian; zaleca się: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta).


Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jest parametrem wskaźnikowym, przydatnym do oceny stanu sanitarnego systemów dystrybucji wody.

Uwaga: zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji lub komunikatu.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512