



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU

Puck, dnia 22 maja 2025 r.

KOMUNIKAT z dnia 22 maja 2025 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku
stwierdza**

**warunkową przydatności wody do spożycia
po przegotowaniu z wodociągu Połczyno
zaopatrującego mieszkańców Połczyna.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dnia 22 maja 2025 r. otrzymał sprawozdanie z badań dotyczące próbki wody pobranej w punkcie zgodności w wodociągu Połczyno. W badanej próbce wody stwierdzono obecność 1 bakterii grupy coli, co stanowi odstępstwo od wymagań sanitarnych. Nie stwierdzono obecności chorobotwórczych bakterii *Escherichia coli*.

W związku z powyższym:

woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Połczyno.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku
Piotr Madej

