



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu

HK.9022.4.21.2026.MM
Lubań, 2026-07-13

Wójt Gminy Lubań
Aleksandra Chomicz
ul. Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań

KOMUNIKAT NR 6 z dnia 13 lipca 2026r.

o niezgodności z wartością parametryczną parametru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dla odbiorców wody pochodzącej z wodociągu sieciowego Mściszów w miejscowości
Mściszów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu po otrzymaniu wyników z badań próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Mściszów, **stwierdził niezgodność z wartością parametryczną parametru pH wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowości Mściszów**

Nieznacznie zaniżona wartość parametru nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu informuje, że

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu
Marta Hnatejko

Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywnienia

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia);
2. Aa (EZD).



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu
ul. Bankowa 9b | 59-800 Lubań
+48 75 646 40 43
adres e-mail psse.luban@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-44093-64477-GGVFR-19