



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku

KOMUNIKAT NR 1/2026
Ełk, dn. 05.10.2026 r.

Dotyczy odbiorców wody z wodociągu Gorłówko w 7 miejscowościach:

Gorłówko, Szczecinowo, Zawady Ełckie, Orzechowo, Dobra Wola, Połom, Pietrasze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku informuje, że po otrzymaniu częściowych sprawozdań z badań wody z dnia 5 października 2026 r., dotyczących próbek wody pobranych w dniu 1 października 2026 r. z wodociągu Gorłówko, stwierdził

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

ze względu na wystąpienie niezgodności z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego w dwóch punktach zgodności w m. Gorłówko.:

1. Bakterie grupy coli – 75 jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml)
2. Bakterie grupy coli – 19 jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml)

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda z kranu nie może być używana do picia ani do przygotowywania posiłków,
- woda nie może być używana do mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych ani do prania,
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran oraz kąpieli noworodków i niemowląt,
- woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania WC.



Zarządca wodociągu został zobligowany w trybie natychmiastowym do zapewnienia zastępczego źródła wody i zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz do podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Trwają prace zmierzające do identyfikacji źródła skażenia wody oraz działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Komunikat obowiązuje do odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku

mgr Mariusz Wojciech Oszmian

(dokument podpisany elektronicznie)



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku
ul. Toruńska 6A/1 | 19-300 Ełk
+48 87 6217750
adres e-mail: psse.elk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-63005-36750-GBAFH-24