



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU**

Znak sprawy: N.HŚ.9020.11.18.2025

Grudziądz, 2025-06-27 r.
Egz. nr 1

KOMUNIKAT NR 1

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu
o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego Świecie nad Osą**

zaopatrującego miejscowość Świecie nad Osą w powiecie grudziądzkim, gdzie stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W badanej wodzie stwierdzono również ponadnormatywne ilości żelaza oraz zwiększoną mętność. Parametry te mogą ujemnie wpływać na wygląd organoleptyczny (estetyczny) wody i smak, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia**.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chory na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, po otrzymaniu prawidłowych wyników badania wody, kolejnym komunikatem zawiadomi o zmianie jakości wody.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Grudziądzu

Mateusz Kulig

*Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym*