

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY MEDYKA ZA ROK 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemysłu działając na podstawie art.4,ust.1,pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art.12, ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437) oraz na podstawie §23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody na terenie gminy Medyka za rok 2019.

Mieszkańcy gminy Medyka w liczbie ok. 6200 osób w roku 2019 zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ramach zbiorowego zaopatrzenia z wodociągów publicznych. Z wody produkowanej przez wodociąg Torki korzystało 4185 osób a wodę produkowaną przez wodociąg w Przemysłu dostarczano ok. 2015 odbiorcom w miejscowościach: Hurko, Hureczko, Siedliska, Jaksmanice. Producentem wody i jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez gminny wodociąg jest Gminny Zakład Usług Wodnych, 37-782 Medyka, Medyka 288 oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemysł. Na terenie gminy Medyka nie istnieją podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć do celów działalności gospodarczej ani też budynki użyteczności publicznej zaopatrywane w wodę pochodzącą z takich źródeł.

Wodociąg Torki jest wodociągiem o produkcji 383 m³/d. W roku 2019 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 10 próbek wody. Żadna próba wody nie wymagała prowadzenia działań naprawczych przez producenta. Woda odpowiadała wymogom sanitarnym. Uzdatanianie wody prowadzone jest poprzez intensywne napowietrzanie, filtrowanie, odżelazianie, odmanganianie. Prowadzona jest stała dezynfekcja chemiczna z zastosowaniem podchlorynu sodu.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora w Przemysłu nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gm. Medyka.

Po analizie oceny jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemysłu nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia populacji gminy Medyka, która korzysta z sieci wodociągowych.