

LEGENDA

—	Przewód ciepłej wody
—	Przewód zimnej wody
- - -	Przewód wody cyrkulacyjnej
—	Przewód kanalizacji sanitarnej PCV prowadzony w posadzce i brzdach sciencych
- - -	Przewód kanalizacji sanitarnej PCV prowadzonej pod posadzką
- - -	Przewód skroplin PCV prowadzony w przestrzeni podsufitowej
K1	Pion kanalizacji sanitarnej dn 110
W	Pion wody ciepłej zimnej i cyrkulacyjnej
16 x 2,0	Średnica przewodu Pex/Al/Pex

1. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej należy wywodzić ponad dach i zakończyć wyluką kanalizacyjną.

2. Wszystkie piony kanalizacyjne należy wywodzić w rewizję PCV zamontowaną 0,5 m nad poziomem posadzki.

3. Na poziomym przewodzie odpływowym, przed wyjściem z budynku należy zastosować "wytykaczkę" kanalizacyjną.

