



**ZAMAWIAJĄCY:**

**Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.  
Im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu  
Ul. Parkowa 12  
34-400 Nowy Targ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1. Demontaż uszkodzonych czujek i gniazd - 6 szt.;
2. Zakup czujek pożarowych z gniazdem - 6 szt. o następującej specyfikacji:
  - Czujka optyczna w komplecie z gniazdem

Napięcie pracy:	8 - 30 VDC
Prąd czuwania:	120µA
Prąd alarmowy:	50mA
Temperatura pracy:	-20° C do +60° C
Wilgotność:	5-95%
Wysokość:	32,5mm bez gniazda
Średnica:	102mm
Kolor:	biały
Materiał:	ABS
Dokumentacja:	Certyfikat CPD
3. Montaż czujek pożarowych z gniazdem - 6 szt.
4. Podłączenie do istniejącej centrali p. pożarowej.