

KOMUNIKAT Nr 8/2025

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie
z dnia 22.05.2025 r.**

**o zamknięciu pływalni krytej w Hotelu „Ognisty Ptak” w Ogonkach,
ul. Sztynorcka 6, 11-600 Węgorzewo z powodu wysokiego skażenia ciepłej
wody w natrysku bakteriami z rodzaju *Legionella*
do czasu odwołania**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie informuje, że w dniu 22.05.2025 r. została zamknięta pływalnia kryta w Hotelu „Ognisty Ptak” w Ogonkach, ul. Sztynorcka 6, 11-600 Węgorzewo, z powodu:

- wykrycia w instalacji ciepłej wody w natrysku bakterii z rodzaju *Legionella*.
Jednocześnie stwierdzono bakterie z rodzaju *Legionella* w jakuzi.

W związku z powyższym zobowiązuje się zarządzającego pływalnią do:

1. Skutecznego upowszechnienia informacji o zamknięciu pływalni krytej w Hotelu „Ognisty Ptak” w Ogonkach, ul. Sztynorcka 6, 11-600 Węgorzewo.
2. Podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Węgorzewie
Anna Maroszyk
lek.wet.higieny i epidemiologii