


WSZYSTKIE POLA ODPŁYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ
W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM
I ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI)
ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT.
**WSZYSTKIE GNIAZDA W DANYM ZESTAWIE "PEL" MAJĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE
ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ SAMEJ FAZY.**
WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ PRZEZ ZACISKI
POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD ZABEZPIECZENIAMI.

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM:
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

GLOBAL Albert Dragan

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl



**PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
PROKURATURY W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A.
NADBUDOWA NAD KLATKAMI SCHODOWYMI**

INWESTOR PROKURATURA REGIONALNA
W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A, 20-950 LUBLIN

RYSUNEK

SKALA

NR RYS.

WIDOK ROZDZIELNICY TP4.2, TP4.K2

ND

E-13

| FUNKCJA | SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
|-------------|------------------------------|------------------|---------|--------|
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Tomasz Kopeć | LUB/0132/PWOE/10 | 06 2022 | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Andrzej Łukaszuk | | 06 2022 | |
| SPRAWDZIŁ | inż. Krzysztof Kędzierski | LUB/0146/POOE/10 | 06 2022 | |

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI