

III ETAP

III ETAP

V ETAP

KLASA INSTALACJI ODGROMOWEJ – II  
Należy zachować odstępy izolacyjne od instalacji fotowoltaicznej. Po wykonaniu instalacji potwierdzić pomiarami ciągłość połączeń oraz wykonać pomiary rezystancji uziemień instalacji odgromowej i sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego.

Zwody pionowe: drut stalowy ocynkowany fi 8mm  
Przewody odprowadzające: drut Dfe/Zn fi 8mm – wykorzystać istniejące  
INSTALACJA UZIEMIĄCA ISTNIEJĄCA / WYKONAĆ POMIARY I W RAZIE KONIECZNOŚCI UZUPEŁNIĆ.  
Złącza probiercze ZK istniejące – wymienić na nowe w razie stwierdzenia uszkodzeń.  
Projektowany uziom fundamentowy dla szypu windy D2 wykonać bedarką ocynkowaną FeZn 50x4 (etap III).  
Odcinki od złącza kontrolnego do uziemienia – bedarka ocynkowana FeZn30x4.  
Rezystancja uziemienia instalacji wymagana ≤ 100.

PRZEWÓD INSTALACJI ODGROMOWEJ na wspornikach niskich fi 8mm  
PRZEWÓD INSTALACJI OGRZEWANIA RYNIEN SPUSTOWYCH 20W/m

OZNACZENIA  
-część budynku do realizacji (nadbudowy) w III etapie inwestycji  
-część budynku do realizacji (nadbudowy) w V etapie inwestycji

**GLOBAL** Albert Dragan  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333  
✉ instalatorzy@flen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A. NADBUDOWA NAD KLATKAMI SCHODOWYMI**

|  |   |                  |             |        |
|--|---|------------------|-------------|--------|
| INWESTOR   | PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE UL. OKOPOWA 2A, 20-950 LUBLIN | SKALA            | NR RYS.     |        |
| RYSUNEK <b>PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT IV PIĘTRA</b> |   | <b>1:100</b>     | <b>E-07</b> |        |
| FUNKCJA  | SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO                                    | NR UPRAWNIEN     | DATA        | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ  | mgr inż. Tomasz Kopeć   | LUB/0132/PWOE/10 | 06 2022     |        |
| OPRACOWAŁ  | mgr inż. Andrzej Łukaszyk                                       |                  | 06 2022     |        |
| SPRAWDZIŁ  | inż. Krzysztof Kędzierski                                       | LUB/0146/POOE/10 | 06 2022     |        |

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI