



Kościerzyna, dnia 22.11.2022r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIERZYNIE**

SHK.9022.1.575.2022.DD

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
NR 200/HK/2022**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Skorzewie**, zaopatrującego w wodę miejscowości **Skorzewo, Nowa Wieś, Częstkowo, Kościerzyna Wybudowanie**:

- sprawozdanie z badań nr 428281/22/GDY z dnia 03.10.2022r. próba wody pobrana dnia 22.09.2022r. z instalacji wewnętrznej, Skorzewo, ul. Peplińskiego 5, kran w pom. gospodarczym,
- sprawozdanie z badań nr 249/W/22/FW z dnia 18.10.2022r. próba wody pobrana dnia 18.10.2022r. z instalacji wewnętrznej, Skorzewo, ul. Peplińskiego 5, kran w pom. gospodarczym,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

**stwierdza:**

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Skorzewie** zaopatrującego w wodę miejscowości: **Skorzewo, Nowa Wieś, Częstkowo, Kościerzyna Wybudowanie**,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w próbie wody pobranej w dniu 22.09.2022r.- instalacja wodociągowej, kurek czerpalny Skorzewo, ul. Peplińskiego 5, kran w pom. gospodarczym, stwierdzono: ponadnormatywną mętność – 1,10 NTU.  
Powtórne badanie wody nie potwierdziło w/w przekroczenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Kościerzynie**  
*Grażyna Greinke*

**Otrzymuje:**

1. Wójt Gminy Kościerzyna *22.11.2022r. 11:43*
2. Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna

**Do wiadomości:**

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie *22.11.2022r. 11:43*
2. a/a