Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

PSK.9020.16.7.2026
Jarosław, 17.11.2026 r.

Komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w części strefy zaopatrzenia/wodociągu sieciowego Tyniowice

Dotyczy mieszkańców miejscowości: Węgierka, Wola Węgierska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu informuje, że na podstawie otrzymanych cząstkowych sprawozdań z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 16.11.2026 r. w punkcie zgodności:
- Przepompownia w Węgierce, **stwierdzono obecność Escherichia coli w liczbie 1 jtk/100 ml wody** przy czym dopuszczalna wartość parametryczna Escherichia coli wynosi 0 jtk/100 ml.
- SUW Tyniowice - nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych,

woda w części strefy zaopatrzenia (wodociągu sieciowego Tyniowice), tj. w miejscowościach objętych komunikatem **nie jest zdatna do użycia nawet po przegotowaniu**, gdyż nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).
Obecność w wodzie Escherichia coli świadczy o świeżym zanieczyszczeniu kałem oraz wskazuje na niewłaściwą dezynfekcję wody lub wtórne zanieczyszczenie w sieci wodociągowej. Bakterie Escherichia coli mogą powodować zakażenia oraz zatrucia pokarmowe. W związku z powyższym:
- Woda z kranu nie może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
- Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
- Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

WODA NADAJE SIĘ TYLKO DO SPŁUKIWANIA TOALET.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

W przypadku prowadzenia dezynfekcji może nastąpić zmiana zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Grażyna Prząda
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu
dokument podpisany elektronicznie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7 | 37-500 Jarosław
+48 16 624-24-40
adres e-mail: sekretariat.psse.jaroslaw@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78913-51405-BUDJJ-27