



NHŚ.9022.1.16.2026
Tuchola, 10 kwietnia 2026 r.

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi
z dnia 10 kwietnia 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych 31.03.2026 r. z ujęcia indywidualnego w Wierzchucinie 7, gm. Cekcyn stwierdza :
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, wody pochodzącej z ujęcia indywidualnego w Wierzchucinie zaopatrującego w wodę mieszkańców budynku zamieszkania wielorodzinnego w Wierzchucinie, gm. Cekcyn ze względu na obecność w wodzie bakterii grupy coli w ilości 11 jtk/100ml (norma: 0 jtk/100 ml) oraz przekroczeniu wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1 ml (zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.)

Woda, o której mowa, stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

1. Woda z kranu **nie może** być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków;
2. Woda **nie może** być używana do mycia owoców, warzyw oraz naczyń kuchennych;
3. Woda **nie nadaje się** do mycia zębów, przemywania otwartych zranień;
4. Woda **może być** używana wyłącznie do celów sanitarnych, tj. WC.



Przekroczenie wartości podanego wyżej parametru, stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w części C tab. 1 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk, zarządzające indywidualnym ujęciem wody w Wierzchucinie 7, gm. Cekcyn zostało zobowiązane do:

1. zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę zdatną do spożycia;
2. podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymogami rozporządzenia;
3. poinformowania mieszkańców o podejmowanych działaniach naprawczych oraz terminie ich zakończenia.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Alicja Gumińska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi

/dokument podpisany elektronicznie/

