



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl

ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95

fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia^{13. 11.}2024

**KOMUNIKAT NR 9/2024
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

**w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Kunów Góra Bukowska.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Kunów Góra Bukowska**, gm. Kunów, zaopatrującego miejscowość Kunów.

W badaniach wody przeznaczonej do spożycia z ww. wodociągu stwierdzono przekroczenia parametrów: mętność – 2,5 NTU (najwyższa dopuszczalna wartość 1 NTU) oraz żelazo – 325 µg/l (najwyższa dopuszczalna wartość 200 µg/l).

UWAGA!

**WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA
I NA POTRZEBY GOSPODARCZE**



Zarządca wodociągu podjął działania mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**
lek. wet. Wioletta Kdamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG