

Łódź, dn. 20.08.2025r.

Opis przedmiotu zamówienia**A. Przedmiot zamówienia:**

Przegląd zasilacza UPS Delta Power Green Force 120kVA
wraz z wymianą 40 sztuk akumulatorów AML55-12

B. Wymagania ogólne i warunki usługi:

- Terminy realizacji zamówienia: 21.11.2025
- Zamawiający dopuszcza podwykonawców.

C. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

W celu realizacji zamówienia należy wykonać czynności niezbędne do wymiany niżej wyszczególnionych elementów/podzespołów.

Zasilacz UPS Delta Power Green Force 120kVA /EMSTM12ANB00G9/ sn. MH20UP690960001

L.p.	Nazwa	ilość sztuk
1	Akumulator AGM AML55-12	40
2	Kondensator AC	6
3	Kondensator AC - wejściowy	3
4	Kondensator AC - wyjściowy	6
5	Kondensator DC	24
6	Wentylator bypass	2
7	Wentylator ładowarki baterii	1
8	Wentylator górny i modułu mocy	6
9	Wentylator modułu mocy	6
10	Serwis - dojazd, wymiana, kalibracja i testy, utylizacja zużytych/wymienionych części, komponentów,	1
11	Wymiana innych podzespołów potrzebna dla prawidłowego serwisu zasilacza UPS	wg potrzeb