

Zn. spr.: SA.20.1.2024.2025

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173, 1235) – dalej jako *ustawa Pzp*, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do SWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Instalacja PV B-B ul. Kopytko 14, 12, 13”

Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedzią bez podania źródła zapytania.

Treść zapytania:

1. Prosimy o dopuszczenie falownika hybrydowego o mocy 20 KW z liczbą MPPT 2 szt. Na rynku nie ma falowników hybrydowych o mocy 20 KW i 4 szt MPPT
2. Prosimy o dopuszczenie falownika hybrydowego o mocy 20 KW z maksymalnym napięciem wejściowym 1000V. Na rynku nie ma falowników hybrydowych o mocy 20 KW i 4 szt MPPT
3. Prosimy o dopuszczenie falowników hybrydowych ze sposobem chłodzenia wentylatorem. Falowniki o chłodzeniu konwekcyjnym nie występują

Treść odpowiedzi:

Zamówienie należy wykonać zgodnie z przedłożoną w postępowaniu dokumentacją projektową.

Z poważaniem,

/dokument podpisany elektronicznie/