



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze

HK.9020.1.12.2026.DB

Jawor, 18 czerwca 2026 r.

KOMUNIKAT

z dnia 18.06.2026 r. godz. 14.30

w sprawie braku przydatności wody do spożycia

dla odbiorców wody z urządzenia wodociągowego Pogwizdów w miejscowości:
Pogwizdów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze po otrzymaniu wyników z mikrobiologicznych badań próbek wody pobranych w dniu 17.06.2026 r. (data wpływu sprawozdań do tut. organu: 18.06.2026 r.) z urządzenia wodociągowego Pogwizdów, informuje, że stwierdził **brak przydatności wody do spożycia** w miejscowości Pogwizdów ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej bakterii grupy coli i bakterii Clostridium perfringens.

Do odwołania następnym komunikatem, woda z sieci wodociągowej w ww. miejscowości tymczasowo nie nadaje się do:

- ❓ picia przez ludzi,
- ❓ przygotowywania napojów i potraw,
- ❓ mycia owoców i warzyw,
- ❓ wytwarzania lodu,
- ❓ mycia i płukania naczyń kuchennych i sztućców,
- ❓ mycia zębów,
- ❓ mycia, kąpieli.

Woda z kranu jest zdatna do:

- ❓ sputkiwania ustępów.



Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, niemowlęta i osoby starsze.

Zarządca urządzenia wodociągowego, tj. Urząd Gminy w Paszowicach poinformował o prowadzonych działaniach naprawczych i zapewnieniu mieszkańcom wody pitnej w podstawionych zbiornikach.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze
z up. Dominika Basara

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze
ul. Piwna 1 | 59-400 Jawor
+48 76 870 28 74, +48 76 870 23 48
adres e-mail: psse.jawor@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-55998-37977-IBVIA-21