



| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m ²] | Pow. użyt. [m ²] | Podłoga |
|------|-----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.1. | Wiatrołap | 2,24 | 2,24 | Płytki ceram. |
| 1.2. | Korytarz | 8,33 | 8,33 | Płytki ceram. |
| 1.3. | Pokój | 12,96 | 12,96 | Panele podł. |
| 1.4. | Toaleta | 7,42 | 7,42 | Gres |
| 1.5. | Kuchnia | 9,68 | 9,68 | Posażka bet. |
| 1.6. | Pom. gospodarcze | 12,65 | 12,65 | Posażka bet. |
| 1.7. | Poręczono z pom. 1.4. | — | — | — |
| 1.8. | Kancelaria | 17,86 | 17,86 | Gres |
| 1.9. | Poczekalnia | 6,34 | 6,34 | Gres |
| | Rozem | 77,48 | 77,48 | |

część budynku poza zakresem opracowania

| LEGENDA | |
|---------|---|
| | - rozdzielnica mieszkaniowa TG zasilana z ZKP kablem YKY 4x10 mm ² |
| | - łącznik krzywkowy 0-1 25A wypust zasilanie kuchni indukcyjnej nit |
| | - gniazdo wtykowe 10/16A podwójne z bolcem ochronnym p/it |
| | - łącznik klawiszowy świecznikowy |
| | - łącznik klawiszowy jednobiegunowy |
| | - łącznik klawiszowy schodowy |
| | - przycisk instalacyjny |
| | - dzwonek elektryczny |
| | - wypust oświetleniowy sufitowy - przewód YDY 3x1,5 mm ² |
| | - wypust oświetleniowy sufitowy - przewód YDY 4x1,5 mm ² |
| | - oprawa typu plafon zewnętrzna z czujnikiem zmierzchowym IP65 |

Uwagi:
Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się, wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej, winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia błędu, pomyłki lub niejasności, oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zgłosić ww. wątpliwości Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjaśnienia.

| | | | |
|---|---|---------|------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | CONSIL MATEUSZ CHMIELEWSKI, 97-217 LUBOCHNIA NOWY GLINNIK 5 | | |
| INWESTOR | LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Opoczno Sitowa 15, 26-300 Opoczno | | |
| OBIEKT | Przebudowa leśniczówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby kancelarii leśnictwa | | |
| ADRES INWESTYCJI | Dz. nr 818 obr. Myslibórz gm. Żarnów | | |
| PROJEKTANT ELEKTRYCZNA MGR INŻ. RAFAŁ ADAMCZYK UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUD. W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ OGRANICZEŃ NR L00/2633/PWOE/15 | | nr rys. | data: sierpień 2021 |
| PRZEDMIOT: | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PARTER | | skala: 1:100 |