



PKP ENERGETYKA

Warszawa, dnia 25.08.2021
OS1-Eos1-5501-518/2021

AM-PROJEKT architekt Maciej Andruszkiewicz
Ul. Przędzalniana 14, lok. 20
15-688 Białystok

PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Wschodni działając na podstawie pełnomocnictw PKP Energetyka S.A. w odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2021r. pozytywnie opiniuje w zakresie projektu budowy infrastruktury kolejowego przejścia granicznego Siemianówka-Swisłocz na terenie dz. nr ew. 59/12 obręb Siemianówka, gmina Narewka, jednocześnie informuje, iż na załączonych mapach:

- Kolorem czerwonym oznaczono czynne linie kablowe SN 15kV
- Z uwagi na fakt, iż projektowana infrastruktura techniczna występuje w kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną, PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Wschodni podaje warunki uzgodnienia:
1. Dla usunięcia kolizji z urządzeniami PKP Energetyka S.A. należy opracować dokumentację techniczną, na którą składa się kompletny projekt architektoniczno-budowlany obejmujący zabezpieczenie linii kablowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dokumentacja projektowa usunięcia kolizji podlega uzgodnieniu w PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Wschodni.
 3. Na 30 dni przed przystąpieniem do robót należy opracować i uzgodnić z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Wschodni harmonogram realizacji robót uwzględniający sekcjonowanie linii kablowych oraz koordynację prac zapewniających ciągłość zasilania odbiorców PKP Energetyka S.A..
 4. Na 30 dni przed przystąpieniem do robót w bezpośrednim sąsiedztwie linii kablowych należy bezwzględnie wystąpić do PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Wschodni o platny nadzór nad prowadzonymi robotami.
 5. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy za pomocą przekopów kontrolnych zlokalizować linie kablowe.
 6. Wszelkie prace ziemne w rejonie linii kablowych nn należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
 7. W przypadku robót wymagających odtworzenia linii kablowych lub w razie jakiegokolwiek ingerencji w sieć i urządzenia PKP Energetyka S.A., Inwestor na podstawie uzgodnionej dokumentacji i prawomocnego pozwolenia na budowę wystąpi o wydanie warunków usunięcia kolizji i zawrze z PKP Energetyka S.A. umowę na usuwanie tych kolizji. Konieczność ta zostanie określona na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej.
 8. Za wszelkie straty Spółki PKP Energetyka S.A. powstałe w wyniku awarii kabli i innych urządzeń (zerwanie, uszkodzenie) spowodowane podczas robót bez nadzoru lub niezgodnie z zaleceniami PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Wschodni obciążony będzie Wykonawca robót.
 9. Za czynności wykonywane na rzecz Wykonawcy tj. wyłączeń, nadzoru, udział w komisjach itp. pobierane będą opłaty.
 10. Uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty wydania.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projektowej od odpowiedzialności za sporządzony projekt i uzyskania wszelkich zgód formalno-prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

Za wydanie w/w opinii branżowej zostanie pobrana opłata wg cennika usług.

Z-CA DYREKTORA OBSZARU

Piotr Martiszek

Sporządził: Maciej Czekaj nr tel.: 697042014

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa
Obszar Serwisowy Wschodni

ul. Sławińska 7/9
01-218 Warszawa
tel. +48 22 3924691
fax +48 22 3924692
m.czekaj@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634
NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł
(wpłacony w całości)