



N.HŚ.9020.1.15.2026
Grudziądz, 9 kwietnia 2026 r.

Dotyczy: komunikat nr 1
o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Partęczyny dla miejscowości Partęczyny w budynkach mieszkalnych nr 1-4, 6-15 oraz w miejscowości Lisnowo w budynkach mieszkalny nr 3-9, 9a, 11 oraz budynku wielorodzinnym (naprzeciwko budynku nr 8), a także w sklepie spożywczym Lisnowo 101, sklepie MOE i Gospodarstwie Rolnym Nowe Jankowice w Lisnowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu informuje, że w badaniu jakości wody z wodociągu publicznego Partęczyny na odcinku dla miejscowości Partęczyny w budynkach mieszkalnych nr 1-4, 6-15 oraz w miejscowości Lisnowo w budynkach mieszkalny nr 3-9, 9a, 11 oraz budynku wielorodzinnym (naprzeciwko budynku nr 8), a także w sklepie spożywczym Lisnowo 101, sklepie MOE i Gospodarstwie Rolnym Nowe Jankowice w Lisnowie, stwierdzono obecność enterokoków kałowych.

Woda na w/w wymienionym odcinku jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zarządzający wodociągiem na odcinku dla miejscowości Partęczyny w budynkach mieszkalnych nr 1-4, 6-15 oraz w miejscowości Lisnowo w budynkach mieszkalny nr 3-9, 9a, 11 oraz budynku wielorodzinnym (naprzeciwko budynku nr 8), a także w sklepie spożywczym Lisnowo 101, sklepie MOE, i Gospodarstwie Rolnym Nowe Jankowice w Lisnowie zapewnia zastępcze źródło wody przydatnej do spożycia.

Uwaga: Woda dostarczana przez wodociąg Partęczyny dla miejscowości Partęczyny w budynkach mieszkalnych nr 1-4, 6-15 oraz w miejscowości Lisnowo w budynkach mieszkalny nr 3-9, 9a, 11 oraz budynku wielorodzinnym (naprzeciwko budynku nr 8), a także w sklepie spożywczym Lisnowo 101, sklepie MOE i Gospodarstwie Rolnym Nowe Jankowice w Lisnowie może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycie podłóg) i sputkiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Beata Kruszk
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grudziądzu

*Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

