



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W RYPINIE**

Znak sprawy: NHŚ.9051.4.1.2025

Rypin, dnia 28.02.2025r.

**Wójt Gminy Rogowo  
Rogowo 51  
87-515 Rogowo**

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w **Rogowie**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r. poz. 416), § 20 ust.1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), biorąc pod uwagę n/w sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody:

| Data pobrania próbki wody | Nr próbki                  | Miejsce pobrania próbki wody  | Zakres badań   | Uwagi  |
|---------------------------|----------------------------|---|--|--|
|                           | Numer sprawozdania z badań |   |  |  |
| 14.02.2025                | 889/25<br>557/25/W         | Punkt Monitoringowy – Urząd Gminy w Rogowie woda pobrana z kranu w łazience w piwnicy           | Kontrola wewnętrzna jakości wody – parametry grupy A (mikrobiologia, fizykochemia) dodatkowo żelazo i mangan | Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Gminę Rogowo. Badania wykonano w MS LAB Sp. z o. o. w Rypinie ul. Sportowa 22 na zlecenie Gminy Rogowo, 87-515 Rogowo, Rogowo 51 |
| 14.02.2025                | 890/25<br>558/25/W         | Punkt Monitoringowy - Szkoła Podstawowa w Rogowie woda pobrana z kranu w piwnicy za wodomierzem | Kontrola wewnętrzna jakości wody – parametry grupy A (mikrobiologia, fizykochemia) dodatkowo żelazo i mangan |  |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 14.02.2025 | 891/25<br>559/25/W | Punkt<br>Monitoringowy -<br>Punkt Szkoła<br>Podstawowa<br>w Kobrzyńcu<br>woda pobrana z<br>kranu w stołówce<br>szkolonej | Kontrola wewnętrzna<br>jakości wody –<br>parametry grupy A<br>(mikrobiologia,<br>fizykochemia)<br>dodatkowo żelazo<br>i mangan |  |
|------------|--------------------|--|--|--|

Badania zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody na zlecenie Gminy Rogowo 87-515 Rogowo, Rogowo 51 wykonane przez Laboratorium MS LAB Sp. z o.o. ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin. **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie informuje**, że w zakresie badanych parametrów i wskaźników fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych **woda z wodociągu publicznego w Rogowie** spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) i w związku z powyższym woda z ww. urzędnia wodociągowego **nadaje się do spożycia przez ludzi**.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Rypinie  
Beata Grabowska

*Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Rogowo, 87-515 Rogowo, Rogowo 51 - elektronicznie

Otrzymują do wiadomości:

2. NHŻ wm. - elektronicznie

3. NHD wm. - elektronicznie

4. aa. - elektronicznie