
KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
z 13.11.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla mieszkańców miejscowości: **Rychwał z wyłączeniem ulicy Grabowskiej od numeru 19 do 25 i od 27 do 35 oraz Grabowa, Biała Panieńska, Gliny, Lubiny, Zosinki, Siąszyce, Siąszyce Trzecie, Rybie, Grochowy, Złotkowy, Wola Rychwalska, Dąbroszyn od numeru 73a do 86 (gmina Rychwał) oraz Gadowskie Holendry (gmina Tuliszków)** zlokalizowanych w strefie zaopatrzenia Rychwał

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody ze strefy zaopatrzenia Rychwał informuje, że stwierdzono niezgodności z wartościami parametrycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie parametru: żelazo w ilości 496, 632, 758 µg/l (dopuszczalna wartość parametryczna 200 µg/l) oraz manganu w ilości 86 i 128 µg/l (dopuszczalna wartość parametryczna 50 µg/l).

Stwierdzone niezgodności z wartościami parametrycznymi nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmiany barwy, smaku, brunatne zabawienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Komunikat dotyczący jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/