



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 13 stycznia 2026 r.

ON-HK.9020.1.1005.2025

Sprawę Daria Stasikowska
prowadzi: +48 63 22 09 910
 daria.stasikowska@sanepid.gov.pl

Dotyczy: Ocena okresowa jakości wody w wodociągu publicznym Góry za okres od 13.11.2025 r. do 31.12.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie – po analizie:

- sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Góry w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej 6a;
- wyników wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych;
- działań naprawczych podejmowanych przez administratora wodociągu;
- oraz nadzoru sprawowanego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (§ 20 ww. rozporządzenia) w tym sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej jakości wody

informuje, że jakość wody z wodociągu publicznego Góry w ocenianym okresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

1. Uwagi dodatkowe:

- wodociąg publiczny Góry zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Góry, Gogolina, Kaliska, Wiśniewa;
- wyniki badań z listopada i grudnia 2025 r. (sprawozdania z badań Nr: 225/1-1/W/2025/11 i 226/1-1/W/2025/11 z 14.11.2025 r. wykonane przez VET-LAB Brudzew Laboratorium Weterynaryjne, ul. Turkowska 58c, 62-720 Brudzew;
- W-1408-1411/2025 z 04.12.2025 r. wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie) potwierdzają brak przekroczeń norm;
- substancje promieniotwórcze – wyniki badań z 2022 r. i 2023 r. (sprawozdanie z badań Nr: P/O/05/2022/696/F/1 z 22.12.2022 r. wykonane przez GBA POLSKA Sp. z o.o., Łąjski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo i P/O/10/2023/127/F/2 z 23.11.2023 r. wykonane przez GBA Polska Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa) potwierdzają brak przekroczeń wartości parametrycznych.

2. Działania naprawcze i nadzorcze:

- nie zaszły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań;
- administrator wodociągu realizował kontrolę wewnętrzną i przekazywał wyniki badań do PPIS.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

BDO: 000134441

3. Podsumowanie:

W okresie od 13.11.2025 r. do 31.12.2025 r. woda z wodociągu publicznego Góry:

- była bezpieczna dla zdrowia konsumentów;
- nie zawierała mikroorganizmów chorobotwórczych ani substancji chemicznych w ilościach stwarzających zagrożenie;
- nie stwarzała ryzyka dla zdrowia;
- spełniała wymagania dla substancji promieniotwórczych.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie
AE:PL-56015-76502-GACEW-20
2. Wójt Gminy Wilczyn
AE:PL-19593-21961-VIIST-16
3. a/a

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikat or dokumentu	2f5cf5394e54477ca940dc8a83b61d0e	
Nazwa dokumentu	V Ocena Góry.pdf	
Tytuł dokumentu	V Ocena Góry	
Skrót dokumentu	0e2635711f77a4216709216d7d3faa875663228c19255b6efd10f5588f98e7b1	
Wersja dokumentu	1.8	
Data dokumentu	2025-12-04	
Podpis	Podpisany przez	Zastępca PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2026-01-13
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Akceptacja	Zaakceptowany przez	Renata Pankowska (RP) Radca Prawny
	Data akceptacji	2026-01-12
	Wersja dokumentu akceptacji	1.6
Akceptacja	Zaakceptowany przez	Anna Romblewska (ON-HK) Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
	Data akceptacji	2026-01-12
	Wersja dokumentu akceptacji	1.5
Akceptacja odrzucona	Odrzucony przez	Renata Pankowska (RP) Radca Prawny
	Data odrzucenia	2025-12-19
	Wersja dokumentu akceptacji	1.2

Akceptacja	Zaakceptowany przez	Anna Romblewska (ON-HK) Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
	Data akceptacji	2025-12-19
	Wersja dokumentu akceptacji	1.1
	EZD RP 21.28.14	
Data wydruku	2026-01-13	
Autor wydruku	Daria Stasikowska (Młodszy asystent) ON-HK	