

HKN.9011.123.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 1/OsM, 109/OsM, 228/OsM, 327/OsM, 361/OsM, 402/OsM, 415/OsM, 528/OsM, 647/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniach: 07.01.2025 r., 17.02.2025 r., 05.03.2025 r., 22.04.2025 r., 10.06.2025 r., 15.07.2025 r., 05.08.2025 r., 25.08.2025 r., 08.10.2025 r., 08.12.2025 r. z **wodociągu o produkcji 1000 – 10000 m³/d Ostrów Mazowiecka:**

- Stacja Uzdatniania Wody Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 39A (kurek czerpalny – woda po uzdatnieniu)
- Ostrów Mazowiecka (studnia nr 1 - kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka (studnia nr 2 - kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka (studnia nr 3 - kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka (studnia nr 5 - kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka (studnia nr 6 - kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka (studnia nr 10 - kurek czerpalny)
- Stacja Uzdatniania Wody Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 39A (kurek czerpalny – woda wychodząca na sieć – studnia nr 2 i 6)
- Stacja Uzdatniania Wody Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 39A (kurek czerpalny – woda wychodząca na sieć – studnia nr 1 i 10)
- Stacja Uzdatniania Wody Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 39A (kurek czerpalny – woda wychodząca na sieć – studnia nr 3 i 5)
- Stacja Uzdatniania Wody Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 39A (studnia nr 6)
- Stacja Uzdatniania Wody Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 39A (studnia nr 1, 3, 10)
- Laboratorium ZGK Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 39A (kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 3 (kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka ul. Prusa 66 (kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka ul. Olszynowa 16 (kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka ul. Lipowa 4 (kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 39A (kurek czerpalny)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.1.3.2025, HKL.9052.1.4.2025, HKL.9052.1.5.2025, HKL.9052.1.6.2025 z dnia 10.01.2025 r., HKL 01056/2025, HKL 01057/2025, HKL 01058/2025, HKL 01059/2025, HKL 01060/2025, HKL 01061/2025, HKL 01062/2025, HKL 1063/2025, HKL 1064/2025 z dnia 13.03.2025 r., HKL.9052.1.458.2025, HKL.9052.1.459.2025, HKL.9052.1.460.2025 z dnia 10.03.2025 r., HKL.9052.1.863.2025, HKL.9052.1.865.2025, HKL.9052.866.2025 z dnia 28.04.2025 r., HKL.9052.1.864.2025 z dnia 12.05.2025 r. HKL 02682/2025 z dnia 29.04.2025 r., BP/SP1785/P/2025 z dnia 05.05.2025 r., HKL.9052.1.1273.2025, HKL.9052.1.1274.2025, HKL.9052.1.1275.2025 z dnia 16.06.2025 r., HKL 04002/2025 z dnia 24.06.2025 r., HKL.9052.1.1518.2025, HKL.9052.1.1519.2025, HKL.9052.1.1520.2025, HKL.9052.1.1521.2025 z dnia 21.07.2025 r., HKL.9052.1.1679.2025, HKL.9052.1.1680.2025, HKL.9052.1.1681.2025, HKL.9052.1.1781.2025 z dnia 23.09.2025 r., HKL 05599/2025 z dnia 04.09.2025 r., BP/3783/P/2025 z dnia 05.09.2025 r., HKL.9052.1.2219.2025, HKL.9052.1.2220.2025, HKL.9052.1.2221.2025 z dnia 13.10.2025 r., HKL.9052.1.2735.2025, HKL.9052.1.2736.2025, HKL.9052.1.2737.2025 z dnia 15.12.2025 r., HKL 08460/2025, HKL 08462/2025, HKL 08461/2025, HKL 08459/2025 z dnia 19.12.2025 r., HKL.9052.1.2734.2025 z dnia 29.12.2025 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej
stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**
z wodociągu o produkcji 1000 – 10000 m³/d Ostrow Mazowiecka
zarządzanego przez ZGK Oddział Wodociągów i Kanalizacji

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu *o produkcji 1000 – 10000 m³/d Ostrow Mazowiecka*, stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej
Dariusz Marczyk

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66; 07-300 Ostrow Mazowiecka
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66; 07-300 Ostrow Mazowiecka

Do wiadomości:

1. Aa