



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy

Komunikat nr 43

z dnia 19.08.2026r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy dla odbiorców wody
z wodociągu sieciowego Sławka Wielka gmina Kozłowo powiat nidzicki.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy informuje, że w badaniach próbek wody pobranych w dniu 17 sierpnia 2026 r. z wodociągu sieciowego w miejscowości Sławka Wielka, po otrzymaniu wyników analiz w dniu 19.08.2026 r. z uwagi na obecność zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie wodociągowej

- bakterie grupy coli 13 jtk/100ml -hydrofornia (wartość parametryczna 0 jtk/100ml)
- bakterie grupy coli 14 jtk/100ml sieć (wartość parametryczna 0 jtk/100ml)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy
stwierdza
brak przydatności wody do spożycia.**

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- ❓ woda z kranu **nie może być** spożywana do picia ani używana do przygotowywania posiłków,
- ❓ woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- ❓ woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran, kąpieli noworodków i niemowląt
- ❓ woda **jedynie może być** wykorzystywana do urządzeń sanitarnych tj WC



Administrator wodociągu został zobligowany w trybie natychmiastowym do zapewnienia zastępczego źródła wody i zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcie działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Trwają prace zmierzające do identyfikacji źródła skażenia wody oraz działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.

Beata Rapacka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy
ul. Żeromskiego 8 | 13-100 Nidzica
+48 89 625 20 81
adres e-mail: psse.nidzica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-32731-71301-ADTGW-22