



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim

KOMUNIKAT Nr 3/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 czerwca 2026r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kretlewo - gm. Golczewo, pow. kamieński zaopatrującego mieszkańców miejscowości **Kretlewo, Wysoka Kamieńska, Baczysław, Kozielice, Dargoszewo, Gadom**. Po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 16 czerwca 2026r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność 65 jtk/100ml - Liczby bakterii grupy coli.

Dostawca wody tj. Gmina Golczewo – Zakład Usług Publicznych w Golczewie (zarządzający wodociągiem publicznym Kretlewo) został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Na czas prowadzenia prac naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody dostawca wody Gmina Golczewo – Zakład Usług Publicznych w Golczewie zapewnia ciągłość dostaw wody mieszkańcom miejscowości **Kretlewo, Wysoka Kamieńska, Baczysław, Kozielice, Dargoszewo, Gadom** poprzez dostawę wody z wodociągu publicznego Niemica na przedmiotowe sieci wodociągowe w strefie zaopatrzenia.

Istnieje możliwość wystąpienia spadków ciśnienia wody z uwagi na zwiększoną liczbę zasilanych miejscowości.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Anna Banasiak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b | 72-400 Kamień Pomorski
+48 91 382 01 44
adres e-mail psse.kamienpomorski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-90977-43930-IAWHD-19