



Jaśło, 2025-10-06

KOMUNIKAT dot. decyzji nr PSK.903.3.76.2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle z dnia 06.10.2025 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu dla miejscowości Ożenna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu z wynikami badań próbek wody pobranej w dniu 28.08.2025 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań ze względu na wartość manganu: 219 µg/l, przy najwyższej dopuszczalnej zawartości: 50 µg/l oraz żelaza: 280 µg/l, przy najwyższej dopuszczalnej zawartości: 200 µg/l, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Podwyższona zawartość manganu, żelaza oraz amonowego jonu w wodzie nie wpływa bezpośrednio na pogorszenie stanu zdrowia konsumentów. Występowanie powyższych parametrów w ponadnormatywnych ilościach może powodować zmiany organoleptyczne wody takie jak barwa, mętność, nieprzyjemny zapach i smak, pojawienie się osadów na urządzeniach sanitarnych.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia do **dnia 10.11.2025 r.** i nałożył na Gminę Krempna obowiązek:

- niezwłocznego poinformowania konsumentów o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi,
- podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotową sieć wodociągową do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.

Woda w obecnym stanie może być wykorzystywana przez konsumentów bez ograniczeń.

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia będzie możliwe po przedstawieniu przez Gminę Krempna pozytywnych wyników badania próbek wody.

Teresa Iwaniec
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Jaśle
2025-10-06

/dokument podpisany elektronicznie/

SF