

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 8 października.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Trętowo gm. Opinogóra Górna

zaopatrującego w wodę 631 mieszkańców 12 miejscowości gm. Opinogóra Górna: Trętowo, Długołęka, Klonowo, Pokojewo, Sosnowo, Bedy, Załuże, Niemierzyce, Patory, Rębówko, Rembowo, Wólka Łanięcka (nieruchomość o nr 16)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
informuje o

NIEZGODNOŚCI Z WARTOŚCIĄ PARAMETRYCZNĄ DLA PARAMETRÓW WSKAŹNIKOWYCH:

bakterie grupy coli . i ogólna liczba kolonii w 1 ml w 22 °C

Podstawą uznania niezgodności są wyniki badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Trętowo.

Niezgodności w zakresie wymienionych parametru wskaźnikowych stwierdzono: w 1 punkcie zgodności (1 jtk/100 ml przy wymaganym poziomie 0 jtk/100 ml) i w 2 punktach zgodności (powyżej 300 jtk/1 ml przy wymaganym poziomie do 200 jtk/1ml). Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych.

WODA Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO TRĘTOWO NADAJE SIĘ DO PICIA PO PRZEGOTOWANIU

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu publicznego Trętowo nie należy spożywać wody pobieranej bezpośrednio z kranu, tylko po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i splukiwania toalet.



Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Bożena Grabowska
Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ciechanowie
/dokument podpisany elektronicznie/