



Głubczyce, 10 kwietnia 2025 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu głubczyckiego w I kwartale 2025 r.

Czysta woda jest najważniejszym produktem niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Jakość wody powinna odpowiadać wymaganiom określonym w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda jest bezpieczna dla życia ludzkiego jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilości zagrażającej zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych.

W powiecie głubczyckim woda dostarczana ludności w ramach zbiorowego zaopatrzenia pobierana jest wyłącznie z ujęć podziemnych. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne monitorują jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

W I kwartale na terenie powiatu jakość wody skontrolowano w 15 ujęciach zbiorowego zaopatrzenia ludzi, z których pobrano 60 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 51 próbek do badań fizykochemicznych.

Przekroczenia w jakości fizykochemicznej wody stwierdzono w wodociągu publicznym Branice oraz na terenie miejscowości Nowe Sady. Woda dystrybuowana na terenie Branic zawierała ponadnormatywne stężenie manganu. Podjęte działania naprawcze, polegające na zmianie proporcji mieszania wody ujmowanej, spowodowały poprawę jej jakości. W wodzie dostarczanej mieszkańcom wsi Nowe Sady wykryto wysokie stężenie jonów żelaza. Zarządca wodociągu rozpoczął działania naprawcze w celu redukcji zawartości ww. związków. Stwierdzone przekroczenia nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Na koniec I kwartału 2025 roku wszystkim mieszkańcom powiatu głubczyckiego (poza miejscowością Nowe Sady) w ramach zbiorowego zaopatrzenia, dostarczano wodę o odpowiednich wymaganiach zdrowotnych.

*Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Głubczycach*

mgr Alina Mazur-Ciapa

*/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 39³ ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga odrębnego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 39³ § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej.