



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koninie

ON-HK.9020.1.747.2025

Konin, dnia 2 września 2025 r.

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
w wodociągu publicznym Skulsk
za okres od 20.06.2025 r. do 01.09.2025 r.**

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Skulsk w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku przy ul. Sikorskiego 6;
- sprawozdanie z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku przy ul. Sikorskiego 6;
- analizę podejmowanych działań naprawczych;
- prowadzony nadzór nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

informuje, że

**jakość wody z wodociągu publicznego Skulsk
w okresie od 20.06.2025 r. do dnia 01.09.2025 r. w badanym zakresie
spełniała wymagania**

**określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg publiczny Skulsk zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Starostwo, Skulsk, Mniszki i Mniszki A.

Zgodnie z harmonogramem w lipcu 2025 r. wykonano badanie kontrolne wody – sprawozdanie z badań Nr W-568-S/2025 z dnia 28.07.2025 r., natomiast w sierpniu wykonano badanie wody w ramach monitoringu grupy A – sprawozdanie z badań nr W-793-S/2025 z dnia 25.08.2025 r. każde wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdanie z badań Nr: SB/21542/02/2023 z dnia 27.02.2023 r. wykonane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie).

Nie zaszły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051
Sekcja higieny Komunalnej
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
NIP 6651743952 | REGON 000778188-00024
BDO: 000134441
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sikorskiego 6, 62-560 Skulsk.
2. Wójt Gminy Skulsk (poprzez e-Doręczenia AE:PL-43074-54205-TTVJB-36).
3. a/a.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi:

Magdalena Jankowska, tel.: 632209906

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	e4343b10ca224e80b7d73b862cdfb683	
Nazwa dokumentu	IV Ocena Skulsk2025.pdf	
Tytuł dokumentu	IV Ocena Skulsk2025	
Skrót dokumentu	fdc8b1c80ea18bae3e9795264c298fecb0d7ea88ee2716a5a5b8b2f2c9ed59bd	
Wersja dokumentu	1.4	
Data dokumentu	2025-08-26	
Podpis	Podpisany przez	Zastępcą PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-09-02
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.20.13
Data wydruku	2025-09-03	
Autor wydruku	Daria Stasikowska (Młodszy asystent) ON-HK	