



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TCZEWIE**

HKw.9020.114.9.2025.AT

Tczew, dnia 3 września 2025r.

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), § 22 ust 1 oraz ust 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia pobranej w dniu 27 sierpnia 2025r. pochodzącej z wodociągu publicznego **Ostrowite**

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Ostrowite**:

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań	Parametry ponadnormatywne	Ocena jakości
27.08.2025	SUW Ostrowite- woda uzdatniona	7078/2025	nie stwierdzono	przydatna do spożycia
27.08.2025	SUW Ostrowite- punkt podawania wody do sieci	7079/2025	nie stwierdzono	przydatna do spożycia
27.08.2025	Sieć wodociągowa Ostrowite kurek czerpalny- budynek mieszkalny Ostrowite 1	7080/2025	nie stwierdzono	przydatna do spożycia
27.08.2025	Hydrant na sieci w miejscowości Ostrowite	7086/2025	nie stwierdzono	przydatna do spożycia

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W dniach 13 i 18 sierpnia 2025r. do tut. urzędu wpłynęły wyniki badań wody pobranej w dniu 8 i 11 sierpnia 2025r. W wyniku analizy sprawozdania z badania stwierdzono ponadnormatywne wartości: ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}/72\text{h}$ $>300\text{jtk}$ (norma: zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała $100\text{jtk}/1\text{ml}$ w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej lub $200\text{jtk}/1\text{ml}$ w kranie konsumenta) z następujących punktów poboru: kurek czerpalny, kuchnia, budynek mieszkalny jednorodzinny, Ostrowite 1, 83-140 (sprawozdanie z badań nr: P/0/08/2025/46/M/1), hydrant na sieci wodociągowej doprowadzający wodę do lokalu Ostrowite 1, 83-140 (sprawozdanie z badań nr: P/0/08/2025/49/M/C/4/P/1).

W związku z powyższym w dniu 19 sierpnia 2025r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorstwa wodociągowego Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o., ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew znak HKw.9020.114.1.2025.MT). W dniu 21 sierpnia 2025r. przedsiębiorstwo wodociągowe Inwest-Kom w Gniewie przedłożyło PPIS w Tczewie zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew plan działań naprawczych na sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite wraz z terminami ich realizacji.

W dniu 3 września 2025r. przedsiębiorstwo wodociągowe Inwest-Kom w Gniewie przedstawiło wyniki badań weryfikacyjnych z punktów zgodności: budynek mieszkalny Ostrowite 1, kurek czerpalny (sprawozdanie z dnia 1 września 2025r. nr 7080/2025), stacja uzdatniania wody Ostrowite, woda uzdatniona (sprawozdanie z dnia 1 września 2025r. nr 7078/2025), stacja uzdatniania wody Ostrowite, woda podawana do sieci (sprawozdanie z dnia 1 września 2025r. nr 7079/2025), hydrant na sieci w miejscowości Ostrowite (sprawozdanie z dnia 1 września 2025r. nr 7086/2025). Po analizie sprawozdań stwierdzono, że próbki wody pobrane w dniu 27 sierpnia 2025r. spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w badanym zakresie mikrobiologicznym.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań jakości wody należało stwierdzić przydatność wody do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z wodociągu publicznego Ostrowite.

Wodociąg publiczny Ostrowite produkuje wodę w ilości 170m³ /d i zaopatruje w wodę do spożycia 1293 osoby.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons**

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew (e-Doręczenia)

2. INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Wiślana 6, 83-140 Gniew (e-Doręczenia)

3. aa.

Do wiadomości:

Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>