



Lubaczów, dnia 18.11.2025 r.

KOMUNIKAT z dnia 18.11.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie informuje o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Niwkach Horynieckich (gmina Horyniec-Zdrój)

W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, w dniu 17.11.2025 r. pobrano do badań próbkę wody z wodociągu sieciowego w Niwkach Horynieckich w punkcie poboru: Mieszkanie prywatne w Niwkach Horynieckich. Częstkowe sprawozdanie Nr: POL.PHK.9052.1.88.2025 z dnia 18.11.2025 r. wykazało przekroczenie parametru mikrobiologicznego w wodzie z wodociągu w Niwkach Horynieckich w zakresie: bakterii Escherichia coli - 35 jtk/100 ml.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody:

stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu w Niwkach Horynieckich

Do spożycia należy używać wody dostarczanej przez zarządcę wodociągu, który jest zobowiązany zapewnić użytkownikom ww. wodociągu wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych (splukiwania toalet).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

W

LUBACZOWIE

mgr inż. Tomasz Lichacz
Podpisano elektronicznie



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

