



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OPOCZNIE**

Opoczno, dn. 27.09.2024r.

KOMUNIKAT

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Miedzna Drewniana, gm. Białaczów

(miejscowości: Białaczów, Kuraszków, Miedzna Drewniana, Parczów, Parczówek, Petrykozy, Skronina, Sędów, Wąglany, Zakrzów, Sobień, Kol. Żelazowice)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie informuje, że w badaniach jakości wody otrzymanych w dniu 27.09.2024 r. z wodociągu publicznego Miedzna Drewniana (monitoringowy punkt poboru – sieć Sobień 113) zaopatrującego ww. miejscowości stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne - obecność Enterokoki w ilości 5 jtk w 100 ml oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h wynik >300 jtk/1ml.

Woda z ww. wodociągu nie nadaje się do spożycia.

W związku z powyższym PPIS w Opocznie zobowiązał właściciela wodociągu do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę do spożycia oraz podjęcia natychmiastowych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2 min.



Uwaga! Woda z kranu nie nadaje się do spożywania, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych, mycia zębów oraz do kąpieli.

Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwania toalet. Do spożycia należy używać wodę dostarczaną przez Gminę Białaczów z cystern i zbiorników, po jej uprzednim przegotowaniu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych.

Burmistrz Białaczowa obowiązany jest informować mieszkańców w sposób ogólnie przyjęty na danym terenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wprowadzonych zaleceniach PPIS w Opocznie.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny

z up.

dr Izabela Budzyńska-Jewtuch
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opocznie
/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	9445.35578.24994
Nazwa dokumentu	komunikat woda nie nadaje się do spożycia - Miedzna Drew..pdf
Tytuł dokumentu	komunikat woda nie nadaje się do spożycia - Miedzna Drew.
Sygnatura dokumentu	HŚr.9020.111.2024
Data dokumentu	27.09.2024 14:25:36
Skrót dokumentu	5F0C848484344B12FD131025DD8C803C51C31058
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	27.09.2024
Sygnatariusz	Izabela Katarzyna Budzyńska- Jewtuch
Stanowisko	Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.8.8.
Data wydruku:	27.09.2024 14:26:30
Autor wydruku:	Sarwa Iwona