



Budynek szkoły · Parter · Sala 109 (Scena świetlna 1)

Płaszczyzna pracy (Sala 109)



Właściwości	$\bar{E}$ (Zad.)	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1) (Zad.)	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (Sala 109) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m	516 lx (≥ 500 lx) ✓	349 lx	629 lx	0.68 (≥ 0.60) ✓	0.55	WP2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))