Informacja

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
z 9.11.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Rąbinek gmina Krzywiń zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Rąbinek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie informuje, że przeprowadzone kontrolne badania wody w strefie zaopatrzenia Rąbinek wykazały poprawę jej jakości pod względem mikrobiologicznym oraz potwierdziły, że spełnia ona wymagania w zakresie parametrów: liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 godzinach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie na podstawie wyników z badań laboratoryjnych wody ze strefy zaopatrzenia Rąbinek informuje, że stwierdzono niezgodności z wartościami parametrycznymi, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie:
- **manganu na poziomie 59 µg/l** (przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l),
- **żelaza na poziomie 663 µg/l** (przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l).

Stwierdzone niezgodności nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia konsumentów. Niezgodności w zakresie manganu i żelaza mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmiany barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Woda nadaje się do spożycia i do celów gospodarczych



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Jolanta Ruta
Kierownik Oddziału Nadzoru

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kościanie
/dokument podpisany elektronicznie/