

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2024 r. dla powiatu łaskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294) dokonał obszarowej oceny jakości wody pochodzącej z niżej podanych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę :

- 16 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Próbki wody pobierane były w stałych i ustalonych punktach poboru zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem, z częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody a oznaczenia wykonywane były przez zintegrowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli oraz Oddział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę funkcjonowały na terenie nadzorowanego powiatu w niżej przedstawionych gminach w następujących miejscowościach:

Gmina Widawa- wodociągi w miejscowościach: Widawa, Chociw, Brzyków Górki Grabińskie i Goryń.

Gmina Wodzierady wodociągi w miejscowościach: Wodzierady, Kwiatkowice i Mauryców,

Gmina Łask - wodociągi w miejscowościach: Ostrów, Okup Mały i Bałucz,

Gmina Sędziejowice – wodociągi w miejscowościach: Sędziejowice, Siedlce i Pruszków.

Gmina Buczek – wodociągi w miejscowościach: Buczek i Brodnia Górna.

Ze względu na produkcję wody podział wodociągów przedstawiał się następująco:

- produkcja wody < 100 m³/d - 2 wodociągi: Brzyków, Górki Grabińskie,

- produkcja wody 100 – 1000 m³/d - 13 wodociągów:

Widawa, Chociw, Goryń, Buczek, Brodnia Górna, Wodzierady, Kwiatkowice, Mauryców, Bałucz, Okup Mały, Siedlce, Pruszków i Sędziejowice,

- produkcja wody 1000 – 10000 m³/d - 1 wodociąg w Ostrów gm. Łask.

W 2024 r. stan sanitarno-techniczny urządzeń do zaopatrywania ludzi w wodę nie budził zastrzeżeń.

W powiecie łaskim na stałe mieszkało **47 571** osób, natomiast wodę przeznaczoną do spożycia o kontrolowanej jakości spożywało **44 267** osób - co stanowi ok. **93,0 %**.

W wodociągu gminnym w Goryniu gm.Widawa - występowało przekroczenie bakterii z grupy coli. Niezwłocznie podjęto działania w zakresie poinformowania właściciela

o konieczności powiadomienia odbiorców o zaistniałej sytuacji oraz wydano decyzję dotyczącą warunkowego korzystania z wody z wyznaczonym terminem. Właściciel niezwłocznie podjął działania naprawcze polegające na okresowej dezynfekcji urządzenia wodociągowego oraz dokonał przełączenia niektórych miejscowości z wodociągu gminnego w Chociwiu. Po 35 dniach (licząc od dnia poboru zanieczyszczonej wody bakteriami grupy coli) pobrane próbki wody zarówno w ramach kontroli wewnętrznej i kontroli urzędowej nie wykazały przekroczeń.

Poprawa jakości wody nastąpiła przed upływem terminu stwierdzającej warunkowa przydatność wody do spożycia przy tymczasowym zachowaniu dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy coli $< 10 \text{ jtk}/100\text{ml}$.

W urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie prowadzonego monitoringu jakości wody w zakresie poboru próbek oraz analizy uzyskanych parametrów z otrzymywanych sprawozdań z badań wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez właścicieli bądź zarządców - **oceniono na koniec roku wodę jako przydatną do spożycia przez ludzi.**

W ramach kontroli wewnętrznej przez właścicieli bądź zarządców - oceniono wodę jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Producenci/zarządcy wody zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem i zatwierdzonym harmonogramem prowadzili kontrolę wewnętrzną jakości wody i sprawozdania z badań laboratoryjnych z wodociągów przekazywali na bieżąco.

Na terenie powiatu nie było potrzeby prowadzenia ciągłej dezynfekcji w urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Wpłynęła 1 skarga podejrzenia złej jakości wody z powodu – zdaniem skarżącej - zmienionej barwy wody w domu mieszkalnym w m. Sycanów podłączonego do sieci wodociągu gminnego w Buczku. W związku z zaistniałą sytuacją wyjaśniono, że – chwilowa - zmiana barwy wody mogła nastąpić z powodu pożaru jaki miał miejsce w sąsiedniej miejscowości i zwiększonego poboru wody przez Straż Pożarną.

Niezwłocznie pobrano w/w obiektach próbki do badań laboratoryjnych i stwierdzono, że woda spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łasku
Agnieszka Świegocka

Tabela nr 1.

Powiat łaski za 2024 r.

16 - wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksplloatowany wodociąg zaopatrywane miejscowości	Produk-cja wody [m3/d]	Liczba zaopa-trywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024 r.
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę							
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, ul. Tylna 9	Wodociąg publiczny Ostrów: miasto Łask, Ostrów, Ostrów-Osiedle, Teodory, Wola Łaska, Podłazcze, Orchów, Wiewiórczyn, Wronowice, Gorczyn, Mauryca, Sięganów, Łopatki	2 732,76	20 974	Filtry ciśnieniowe pionowe,pośpieszne	-	Przydatna do spożycia
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, ul. Tylna 9	Wodociąg publiczny Okup Mały: Okup Mały, Okup Wielki, Kolonia-Bilew,Kopyść, Mikołajówek, Wola Bałucka, Grabina Zielęcice, Orchów Wesółka, Borszewice Kolejowe	174,38	1 225	odżelazianie i odmanganianie	-	Przydatna do spożycia
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, ul. Tylna 9	Wodociąg publiczny Bałucz: Bałucz, Kolonia Bałucz, Anielin, Borszewice, Budy Stryjewskie, Jabłonki, Kiki, Krzucz, Młynisko, Remiszew, Stryje Księżę, Stryje Paskowe, Ulejów, Karczew, Wincentów, Wola Stryjewska, Wrzeszczewice, Wydrzyn	342,34	2 497	odżelazianie	-	Przydatna do spożycia
4	Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach - Kolonia 12, 98-160 Sędziejowice	Wodociąg gminny Sędziejowice: Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia, Kozuby Stare, Kozuby Nowe	251,14	1 534	odżelazianie	-	Przydatna do spożycia
	Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach - Kolonia 12, 98-	Wodociąg gminny Pruszków: Pruszków, Marzenin, Wola Marzeńska, Podule, Rososza, Niecienia, Dobra, Kamostek, Lichawa,	324,38	3 437	odżelazianie i odmanga-nianie	-	Przydatna do spożycia

	160 Sędziejowice	Sobiepany, Brzeski, Grabia, Grabia Trzecia, Bilew, Przymiłów Wrzesiny, Kustrzyce					
6	Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach - Kolonias 12, 98- 160 Sędziejowice	Wodociąg gminny Siedlce: Siedlce, Korczyńska, Grabno, Grabica, Osiny, Żagliny, Wola Wężykowa, Zamość	222,25	1 269	hydrofiltr	-	Przydatna do spożycia
7	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawie ul. Rynek Kościuszki Nr 10, 98-170 Widawa	Wodociąg gminny Widawa: Widawa, Podgórze, Ochle , Ochle Kolonias Kolonia Brzyków, Patoki, Kąty, Dębina, Grabowie, Wola Kleszczowa, Izydorów, Józefów Widawski, Dąbrowa Widawska, Siemiechów, Świerczów , Rogóźno, Zborów, Witoldów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B.	605,75	2 998	odżelazianie	-	Przydatna do spożycia
8	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa	Wodociąg gminny Chociw : Chociw, Kolonia Chociw, Klęcz, Sarnów Wincentów, Chrusty, Łazów, Kolonias Zawady, Lucjanów, Sewerynów, Las Zawadzki, Józefów	172,20	1 214	bez uzdatniania	-	Przydatna do spożycia
9	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa	Wodociąg gminny Brzyków Brzyków, Kocina, Osieczno, Zabłocie, Wroński, Wrońsko	90,85	376	odżelazianie	-	Przydatna do spożycia
10	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa	Wodociąg gminny Goryń: Restarzew Cmentarny, Restarzew Środkowy, Goryń, Ruda, Chrzastawa	104,90	490	odżelazianie i odmanga- nianie	Bakterie grupy coli - 35 dni	Przydatna do spożycia
11	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa	Wodociąg gminny Górki Grabińskie : Górki Grabińskie , Ligota	45,65	294	odżelazianie	-	Przydatna do spożycia
12	Gmina Wodzierady 98-105 Wodzierady	Wodociąg gminny Wodzierady: Wodzierady, Leśnica, Dobruchoów, Nowy Świat	175,74	868	odżelazianie	-	Przydatna do spożycia
		Wodociąg gminny Mauryców : Mauryców,					

13	Gmina Wodzierady 98-105 Wodzierady	Marianów, Magdalenów, Włodzimierz, Jesionna, Zalesie, Stanisławów, Kiki, Chorzeszów, Pelagia, Elodia, Julianów, Ludowinka, Hipolitów, Dobków, Józefów	296,29	1 391	odżelazianie	-	Przydatna do spożycia
14	Gmina Wodzierady 98-105 Wodzierady	Wodociąg gminny Kwiatkowice : Kwiatkowice- Kolonia, Czamysz, Wola Czarnyska, Magnusy, Przyrownica, Piorunów, Wrząsawa,	185,28	1 144	odżelazianie	-	Przydatna do spożycia
15	Gmina Buczek 98-113 Buczek	Wodociąg gminny Buczek : Buczek, Luciejów, Kowalew, Petronelów, Bachorzyn, Józefatów, Sycanów, Dąbrowa, Czarny Las, Wola Bachorska	426,50	2626	odżelazianie i odmanganianie	-	Przydatna do spożycia
16	Gmina Buczek 98-113 Buczek	Wodociąg gminny Brodnia Górna : Brodnia Górna, Brodnia Dolna, Wilkowyja, Grzeszyn, Gucin, Malenia, Dąbrówka , Wola Buczkowska, Sowińce, Strupiny, Czestków A, B, F, Czestków - Osiedle	223,40	1 930	odżelazianie i odmanganianie	-	Przydatna do spożycia

Tabela nr 2.

Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze podejmowane przez producentów wody w 2024 r.

Lp.	Wodociąg	Przekroczony parametr /wartość/	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Wyłączenie wodociągu/ zastępcze źródło wody	Działania naprawcze podjęte przez producenta wody	Prowadzone postępowanie administracyjne
1.	Wodociąg gminny w Goryniu, gm.Widawa	Bakterie grupy coli – woda pobrana w 5 -ciu punktach: - 4 jtk/100ml - 7 jtk/100ml - 8 jtk/100ml - 3 jtk/100ml - 8 jtk/100ml	Nie dotyczy	Wyłączenia wodociągu nie było - niezwłocznie włączono płukanie i dezynfekcję. Część miejscowości zaopatrywanych z tego wodociągu korzystało z zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę – z wodociągu gminnego w Chociwiu	Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej. Właściciel monitorował jakość wody - w czasie trwania działań naprawczych- i na bieżąco przedstawiał sprawozdania z badań w ramach kontroli wewnętrznej jak również pobrano próbki w ramach kontroli urzędowej.	Wydano decyzję administracyjną dotyczącą warunkowego korzystania z wody przy tymczasowym zachowaniu dopuszczalnej wartości uzyskanego parametru

*- w przypadku wystąpienia reakcji niepożądaney związanej ze spożyciem wody należy opisać szerzej.