Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Dębicy

KOMUNIKAT NR 1 z dnia 10.11.2026 r.

w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, 39-230 Nawsie Brzosteckie 206.

Przeprowadzona analiza próbek wody pobranych do badań w dniu 03.11.2026 r. z wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, 39-230 Nawsie Brzosteckie 206 wykazała przekroczenie **bakterii grupy coli w ilości 8 jtk/100 ml** (sprawozdanie z badań Nr DL.LHK.9051.791.2026 z dnia 06.11.2026 r.). Jednocześnie na podstawie ww. sprawozdania z badań nie stwierdzono przekroczenia parametrów Escherichia coli (E. coli) oraz Enterokoków jelitowych.

Wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk(Jednostka Tworząca Kolonię) lub NPL (Najbardziej Prawdopodobna Liczba) /100 ml, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748). Dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli <10 (jtk lub NPL)/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanej próbce E. coli i enterokoków jelitowych.



Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy, informuje, że:
- woda do spożycia (picie, przygotowywanie posiłków, napojów, lodu, mycie owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycie naczyń oraz higiena jamy ustnej) musi być przegotowana – należy gotować wodę 2 minuty od momentu wrzenia, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
- woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalety.

Obecność bakterii grupy coli w wodzie świadczy o jej zanieczyszczaniu mikrobiologicznym i stwarza zagrożenie dla zdrowia. Spożycie takiej wody może powodować m.in. dolegliwości żołądkowo-jelitowe, biegunkę, bóle brzucha, nudności i wymioty. Szczególnej ostrożności wymagają dzieci, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością.

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy
ul. Parkowa 2 | 39-200 Dębica
+48 14 680 93 70
adres e-mail: psse.debica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-63363-62874-TBTTR-26

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy w tej sprawie.

Barbara Więcek
p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W DĘBICY
(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1 x Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, 39-230 Nawsie Brzosteckie 206
(e-Doręczenia: AE:PL-12374-98004-BVAGE-05)
1 x Burmistrz Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek
(e-Doręczenia: AE:PL-86999-81678-ESSCE-24)
1 x aa