


LEGENDA :

- Uziom szpilkowy fi 16mm
- Zwód poziomy z drutu ocynkowanego fi 8mm na uchwytach odstępowych o przerwie izolacyjnej min. 10cm
- Zwód pionowy z drutu ocynkowanego fi 8mm w rurze osłonowej wysokonapięciowej
- Iglica odgromowa z ustojem, lmin - 1,4m nad komin
- Złącze kontrolne w obudowie
- Złącze rynnowe lub krzyżowe

 <div>BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE architektura • konstrukcja • inżynieria ul. Mickiewicza 22a, 97-500 Radomsko tel./fax 44 683 59 25, tel. kom. 784014019 e-mail: drzazgrobot@gmail.com</div>	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234), Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.		NR RYS. <b>1</b>
	Termomodernizacja budynku administracyjno - gospodarczego, nr inv. 119/238, dz. nr ewid. 3527/2, obręb Gidle, Niesulów, Gmina Gidle		
	Instalacja odgromowa - rzut dachu		
	NAZWA RYSUNKU		
PROJEKTANT (nr uprawnień)	inż. Robert Kucharski, upr. nr LOD/0622/PWOE/06		Br. elektryczna podpis