

OZNACZENIA i UWAGI (instalacja odgromowa):

Instalacja odgromowa i uziemniająca: poziom ochrony odgromowej LPS - IV

Zwody poziome:

Wykorzystać obróbkę blacharską atyki oraz wykonać jako niskie, nienapężne z drutu dFeZn-Ø8, prowadzone po dachu, na wspornikach betonowych.

Zwody pionowe:

Ochrona kominowa oraz wyrzutni wentylacyjnej:

iglice AL-Ø16 L=2m mocowane do ściany atyki

Przewody odprowadzające:

Przewody odprowadzające wykonać z płaskownika FeZn-25x4 prowadzonego po ścianach zewnętrznych budynku, pod warstwą ocieplenia i elewacji budynku

Złącza kontrolne:

Złącza typu bednarka-bednarka łączące przewody odprowadzające ze zwodami poziomymi na dachu budynku, instalowane w puszkach ściennych podtynkowych.

Uziom:

Uziom wykonać jako fundamentowy - płaskownikiem ocynkowanym FeZn-30x4 ułożonym w wykopach fundamentowych, pod ławami, w warstwie chudego betonu.

Połączenia bednarki w wykopie wykonać jako spawane i zabezpieczyć antykorozyjnie.

Inwestor:		
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych Autostrad - działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 35-959 Rzeszów ul. Legionów 20		
Wykonawca: Konsorcjum Spółek:		
Mostostal WARSZAWA		
Acciona CONSTRUCCION S.A.		
Mostostal Warszawa S.A. 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 12A		
Acciona Construcción S.A. Avda. de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania		
Projektant:		
PROMOST CONSULTING		
Promost Consulting Sp. z o.o Sp. K ul. Jana Niemierskiego 4 35-307 Rzeszów		
Zadanie inwestycyjne:		
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie:		
Zadanie „A” od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) o długości około 11,5 km		
Nazwa zamierzenia budowlanego:		
Budowa drogi ekspresowej S-19 Nisko – Sokołów Małopolski na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) od km 419+150,00 do km 430+300,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.		
Nazwa części opracowania:		
PROJEKT WYKONAWCZY		
Tytuł projektu:		
Budowa budynków sanitariatów		
Część:		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE WEWNĘTRZNE		
Tytuł rysunku:		
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. RZUT DACHU. MOP II JEZOWE		
Zespół projektowy:		
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:
Projektant:	mgr inż. Piotr Wolak	PDK/0098/POOE/06
Opracował:	-	-
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Błądziński	PDK/0132/PWOE/10
Nr umowy:	Skala:	Data:
2410.4.2015.A z dnia 14-11-2018 r.	1:50	MARZEC 2020
Rewizja:	01	Data: 2020.05.15
PW		E
E-09		

