



Komunikat nr 1 z dnia 04 sierpnia 2023 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Lesznówola Pole w Janczewicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych przez przedstawicieli PPIS w Piasecznie w dniu 02 sierpnia 2023r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru:

Enterokoki 2 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)

w związku z powyższym stwierdzono
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Lesznówola Pole

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.
3. Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
4. Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
5. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest splukiwania toalet.

Lesznówolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznówola jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania osób korzystających z wody z wodociągu zbiorowego Lesznówola Pole o jej braku przydatności do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

W dniu 05.08.2023 r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie pobierze próbkę wody do spożycia z wodociągu Lesznówola Pole w Janczewicach.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Piasecznie
Beata Mazzińska
dr n. o zdr. Beata Mazzińska
specjalista epidemiolog