



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**

Znak sprawy: N.HŚ.5211.3.1.2025

Toruń, dnia 21.02.2025 r.

Egz. nr

**Wójt Gminy
Wielka Nieszawka
ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Wielka Nieszawka dostarczanej z wodociągu Toruń w 2024 r.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1,2,3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie przekazywanych sprawozdań z wyników badań próbek wody pobranych i zbadanych w 2024 r. przez Urząd Gminy Wielka Nieszawka według ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej, z następujących punktów monitoringowych:

nr 0463PWOD0562 - Wielka Nieszawka, Urząd Gminy, ul. Toruńska 12,
nr 0463PWOD0563 - Mała Nieszawka, Szkoła Podstawowa, ul. Toruńska 64,
nr 0463PWOD0564 - Cierpice, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 9,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gm. Wielka Nieszawka,
dostarczanej z wodociągu Toruń.**

Uzasadnienie

Urząd Gminy Wielka Nieszawka zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r., poz. 537), prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody na terenie gm. Wielka Nieszawka, dostarczanej z wodociągu Toruń w oparciu o sporządzony i uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu harmonogramem badań. W ramach monitoringu wewnętrznego

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/psse-torun

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: www.gov.pl/psse-torun/klauzula-informacyjna

do badań laboratoryjnych pobrano i zbadano 5 próbek wody z ww. punktów monitoringowych, w tym 3 próbki w zakresie parametrów grupy A i 2 próbki w zakresie parametrów grupy B.

W próbkach wody, zbadanych w ramach kontroli wewnętrznej, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, że jakość wody na terenie gm. Wielka Nieszawka, dostarczanej z wodociągu Toruń w 2024 r. **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza **przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**, na terenie gm. Wielka Nieszawka, dostarczanej w 2024 r. z wodociągu Toruń.

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
2. aa AK – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. – egz. nr 3
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń