



Informacja

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

z dnia 29 października 2026 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Huta zaopatrującej w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Huta, Komorzewo, Gębiczyn i Radom (gm. Ryczywół) nr posesji 6, 8-11.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody w strefie zaopatrzenia Huta stwierdzono **niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli**.

W jednej próbie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml, przy wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli, w ilości < 10 jtk/100 ml, pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności *Escherichia coli* i enterokoków i w związku z powyższym:

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.


Przegotowania wymaga również woda do: przygotowania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję wody może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość związków chloru w wodzie.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Julita Pawłowska-Dudziak
/dokument podpisany elektronicznie/