



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie

HKw.9022.23.5.2026.MŁ

Tczew, 06-03-2026r.

Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), § 22 ust 1 oraz ust 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia pobranej w dniu 02.03.2026r. pochodzącej z wodociągu publicznego **Waćmierz**

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Waćmierz**:

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań	Parametry ponadnormatywne	Ocena jakości
02.03.2026	Budynek mieszkalny, kran w kuchni, ul. Zduńska 1, Waćmierz	122/KZ/2026	nie stwierdzono	przydatna do spożycia
02.03.2026	SUW Waćmierz – woda podawana do sieci	123/KZ/2026	nie stwierdzono	przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W dniu 26 lutego 2026r. do tut. urzędu wpłynęły wyniki badań wody pobranej w dniu 23 lutego 2026r. W wyniku analizy sprawozdania z badania stwierdzono obecność bakterii grupy coli: 4jtk/100ml (wartość parametryczna: 0jtk/100ml) w wodzie pobranej z punktu zgodności: kurek w kuchni, budynek mieszkalny Waćmierz, ul. Zduńska 1 (sprawozdanie nr 67N/2026/LBŚ).

W związku z powyższym w dniu 26 lutego 2026r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne wobec Urzędu Gminy w Subkowach, ul. Wybickiego 19A, 83-120 Subkowy.

W dniu 5 marca 2026r. Urząd Gminy w Subkowach przesłał do tut. Urzędu sprawozdania z badań weryfikacyjnych z punktów zgodności: Waćmierz, ul. Zduńska 1 (sprawozdanie nr 122/KZ/2026) oraz SUW Waćmierz woda podawana do sieci (sprawozdanie nr 123/KZ/2026). W wyniku analizy przesłanych sprawozdań stwierdzono, iż woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w badanym zakresie mikrobiologicznym.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 10 83-110 Tczew
+48 58 5313931
adres e-mail psse.tczew@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-92048-58908-FFWSS-20

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań jakości wody należało stwierdzić przydatność wody do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z wodociągu publicznego Waćmierz.

Wodociąg publiczny Waćmierz produkuje wodę w ilości 33m³/d i zaopatruje w wodę do spożycia 254 osoby.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
z up.
Karolina Rożek
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tczewie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Subkowy, ul. Wybickiego 19A, 83-120 Subkowy
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>