
INFORMACJA Nr 20/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach
z dnia 19.11.2026 roku
w sprawie pogorszenia się jakości wody wynikającej z niezgodności wartości parametrycznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
ze źródła wody zasilającego w wodę miejscowość Maniszewo, gmina Rzepin, powiat słubicki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie powiadomienia o przekroczeniu z badania próbki wody pobranej w dniu 16.11.2026 r. **ze źródła wody zasilającego w wodę miejscowość Maniszewo** przez dostawcę wody w ramach kontroli wewnętrznej, informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną pod względem parametru mikrobiologicznego:
- **liczba bakterii grupy coli:** 6 jtk/100 ml
przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml

Woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748)
Przeprowadzona przez PPIS w Słubicach ocena ryzyka wykazała, że stwierdzona niezgodność parametryczna wody parametru wskaźnikowego bakterie grupy jest na poziomie nie przekraczającej wartości parametrycznej < 10 jtk/100 ml.

W związku z powyższym zaleca się, aby woda przeznaczona do celów spożywczych była przed spożyciem gotowana nie krócej niż przez 2 minuty, a następnie pozostawiona do ostygnięcia (bez przyspieszonego schładzania). Woda po przegotowaniu może być przeznaczona do celów spożywczych, mycia zębów, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia naczyń kuchennych.
Nie wymaga gotowania woda wykorzystywana do innych celów, w tym do kąpieli, prania odzieży, spłukiwania toalet, utrzymywania czystości pomieszczeń.



Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniające wymagania określone w/w rozporządzeniu m.in. dezynfekcja systemu zaopatrzenia, płukanie. Dezynfekcja wody nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumenta, zmieniony może być smak i zapach wody.
Niniejsza informacja obowiązuje od 19.11.2026 r. do czasu wydania kolejnej aktualizacji

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
/podpis elektroniczny/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	15a7a29d8ba541b8a1ff70ba560998f1	
Nazwa dokumentu	Informacja nr 20 o pogorszeniu jakosci wody Maniszewo.pdf	
Tytuł dokumentu	Informacja nr 20 o pogorszeniu jakosci wody Maniszewo	
Skrót dokumentu	0eb1c64576a88088f926922c1c62934e245cafa2991139f774af28144098140f	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-11-19	
Podpis	Podpisany przez	Krzysztof Dobrowolski
	Stanowisko podpisu	Krzysztof Dobrowolski (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-11-19
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.402.7	
Data wydruku	2026-11-19	
Autor wydruku	Magdalena Pompa (Asystent) HK	