



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom 14.01.2020r.

HKN.4411.33.2020

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2019r.
wydana dla wodociągu publicznego w Wierzchowinach

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 99/S; 279; 846/S; 590; 1211/S; 1210/S; 1266/S; 1265/S; 1264/S; 1263/S; 1430/S; 1431/S; 1432/S; 1433/S; 1577/S; 774; 339/09/2019/F/2; 339/09/2019/M/2; 1968/S; OL-LBW.6210.1089/n.2019; 1012; PB/6903/P/2019; HKL.9052.1.06903.2019; 2285/S; 2284/S; 1132; HKL.9052.1.08376.2019; 2594/S z badań próbek wody pobranych w dniach 21.01.2019; 13.03.2019; 7.05.2019; 10.06.2019; 25.06.2019; 25.06.2019; 2.07.2019; 17.07.2019; 1.08.2019; 6.08.2019; 13.09.2019; 16.09.2019; 14.10.2019; 17.10.2019; 13.11.2019; 2.12.2019; 4.12.2019 z:

- SUW Wierzchowiny
- mieszkania prywatnego Kruszyna 39a
- PSP Wierzchowiny 30
- PSP Bierwce 47

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził, iż w próbkach wody pobieranej do badań w 2019r. z w/w wodociągu publicznego wystąpiło przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, żelaza, azotynów oraz mętności. W odniesieniu do parametru mikrobiologicznego PPIS w Radomiu wszczął postępowanie administracyjne. Podjęte przez ZGK w Jedlińsku działania naprawcze polegające na dezynfekcji, płukaniu sieci wodociągowej oraz uruchomieniu nowego systemu uzdatniania spowodowały doprowadzenie jakości wody do warunków określonych w rozporządzeniu M. Z. W związku z powyższym wszczęte postępowanie administracyjne zostało umorzone. PPIS w Radomiu w formie komunikatów informował odbiorców o jakości wody do spożycia oraz o warunkach korzystania. W odniesieniu do parametrów fizyko – chemicznych przekroczenia miały charakter krótkotrwały i miejscowy co potwierdziły wyniki kolejnych badań laboratoryjnych. Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
26-660 Jedlińsk ul. Ogrodowa 51a
2. Wójt Gminy Jedlińsk
26-660 Jedlińsk ul. Warecka 19
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu
z up. Włodzisław Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu